Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г.Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Территориальный отдел НД № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659100, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, телефон 4-40-90.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Тогул " 24 " апреля 20 15 года

(место составления акта) (дата составления акта)

12 часов 30 мин.

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 153

по адресу: *Алтайский край, Тогульскийрайон, с. Типюво, ул. Центральная, 35*

(место проведения проверки)

На основании: *приказа (распоряжения) № 153 от 03.04.2015 года заместителя главного государственного инспектора г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Власова СВ.*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении: *Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Титовская основная общеобразовательная школа»*

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 24 » апреля 2015 г. с *09* час. *00* мин, до *11* час. *30* мин. Продолжительность *2ч. 30 м.*

«_____»_____2015 г. с____час._____мин. до____час.___мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *2 час 30 мин.*

(дней/часов)

Акт составлен: *в территориальном отделении надзорной деятельности № 7 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, расположенном по адресу: 659450, Тогульский район, с. Тогул, пер. Библиотечный, 5 «б».*

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (а):** *

(заполняется при проведении выездной проверки)

Панова Марина Леонидовна *<///ГУ^^/6* *03.04.2015* *10* час. *00* мин.

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: . . . . . .

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Устинов Александр Сергеевич*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор Панова Марина Леонидовна*

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *Не выявлено*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет*

«Проведён инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий», вручена инструкция. Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых оргаздми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____/ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору _____ *А.С. Устинов*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол8(а):

Директор МКОУ «Титовская ООП!» Панова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » апреля 20 *15 года*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю г.Барнаул, ул. Взлетная, 2 И, E-mail mchs@ab.ru

Территориальный отдел НД № 7 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659100, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, телефон 4-40-90.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Тогул " 25 " августа 20 15 года

(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 30 мин.

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 384

по адресу: *Алтайский край, Тогулъский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 1*

(место проведения проверки)

На основании: *приказа (распоряжения) № 384 от 17.08.2015 года заместителя главного государственного инспектора г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Юлина Александра Сергеевича*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена *внеплановая, выездная* Проверка в отношении: *Муниципального*

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

казенного общеобразовательного учреждения «Тогульская основная школа»»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » августа 2015 г. с *08* час. *30* мин. до *09* час. *30* мин. Продолжительность *1ч. 00 м.*

« -- »_____ с___час.___мин. до____час.____мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: / *час 00 мин.*

(дней/часов)

Акт составлен: *в территориальном отделе надзорной деятельности № 7 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю, расположенном по адресу: 659450, Алтайский край, Тогулъский район, с. Тогул, пер. Библиотечный 5 «б»*

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (а):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Панова Марина Леонидовна *17.08.2015* *10* час. *00* мин.

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору Устинов Александр Сергеевич*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Директор Панова Марина Леонидовна*

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

«

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *Предписание №84/1/40 от 26.03.2015г. не выявлено*

«Проведён инструктаж «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий».

Запись в Журнал уче^ проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами / государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполрыется/1^**9**^^ъедении выездной* проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: ***У^^^О^Е^***

Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульскощ^ районов по пожарному надзору *А.С. Устинов*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Директор МКОУ «Тогульская основная общеобразовательна*Гшкола» Панова Марина Леонидовна*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » августа 20 75 *года*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

046122

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail @22.rospotrebnadzor.ru http://www. 22.rospotrebnadzor.
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001
ТОУ Роспотребнадзора в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском, и Тогульском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Заринск "07_" апреля 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43

20 " марта 20 15 г. по адресу: Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 1.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №43 от 02 марта 2015г. Понкратьева Николая Александровича начальника Территориального Отдела Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципа^ного казенного общеобразовательного учреждения «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района Алтайского края (МКОУ «Тогульская ООП!»).
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___»_____20___г. с____час._____мин. до____час.____мин. Продолжительность_____
«___»_____20___г. с____час._____мин. до____час.____мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа ЗОминут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю (ТОУ Роспотребнадзора в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ИИ Зимодра Л.С., А4, тираж 2000

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МКОУ «Тогульская ООШ» Панова Марина Леонидовна 19,03.2015г. *14"* ***Mtta*** ;

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись^ дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Полянская Наталия Александровна главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах, Кулинич Виктор Иванович эксперт, врач по общей гигиене филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском, Тогульском районах, Аттестат «Системы...» №ГСЭН.Яи.ЦОА.073.04, зарегистрирован в Едином реестре POOCRU.0001.511358 от 08.06.2011г., срок действия до 08.06.2016г. ^

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Тогульская ООШ» Панова Марина Леонидовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Потолки и стены в учебных кабинетах не гладкие, с трещинами, деформациями, а именно: в кабинете русского языка и литературы на потолке следы течи, отпала штукатурка; в лаборантской класса информатики на стенах и потолке трещины и щели, местами отпала штукатурка; стены спортивного зала оббиты фанерой с дефектами, трещинами, местами фанера отошла от стен, что не допускает проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицируюпцйс средств и является нарушением требований **п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»** и подтверждается фотографиями №1 - №5 фототаблицы к материалам дела.
2. Полы в помещениях школы со щелями, дефектами, а именно: в кабинетах русского языка и литературы, химии, информатики, спортивном зале дощатый пол со щелями, что является нарушением требований **п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»** и подтверждается фотографиями №6 - №9 фототаблицы к материалам дела.
3. В кабинете информатики и учебном кабинете 4 класса компьютерные столы оборудованы ученическими стульями, конструкция которых не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ: стулья не подъемно-поворотные, не регулируются по высоте и углам наклона сиденья спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, что является нарушением требований **п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования**

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.9.6. СанПиН 2.2.2/2,4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается фото №10 фототаблицы к материалам дела.

4. В санитарных узлах для девочек и мальчиков рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца, что является нарушением требований **п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»** и подтверждается фото №11 фототаблицы к материалам дела.
5. Замена разбитых стекол не проводится немедленно, в коридоре здания начальной школы имеется окно с разбитым стеклом, что является нарушением требований **п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»** и подтверждается фото №12 фототаблицы к материалам дела.
6. В овощном цехе для первичной обработки овощей к моечной раковине отсутствует подводка горячей воды, к первой моечной ванне для мытья кухонной посуды отсутствует подводка горячей и холодной воды, что является нарушением требований **п.3.3 СанПиН 2.4,5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»** и подтверждается объяснительной директора и фото №13 фототаблицы к материалам дела.
7. На пищеблоке используются разделочные доски «МВ», «МС», «хлеб» с трещинами и механическими повреждениями, что является нарушением требований **п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»** и подтверждается фото №14-16 фототаблицы к материалам дела.
8. Для проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используется дезинфицирующее средство «Хлорамин Б», инструкция по применению дезинфицирующего средства отсутствует, что является нарушением требований **п.5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»** и подтверждается объяснительной директора.
9. Не обеспечена организация производственного контроля на пищеблоке, включающая лабораторно-инструментальные исследования, не представлен договор на осуществление лабораторных исследований и испытаний на 2015 год, заключенный с лабораторией аккредитованной в установленном порядке, что является нарушением требований **п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»** и подтверждается объяснительной директора.

В ходе проведения плановой выездной проверки проводилась фотосъемка в дневное время суток в присутствии директора МКОУ «Тогульская ООШ» Пановой Марины Леонидовны. Для фотосъемки использовался фотоаппарат Canon Power Shot A480. Фото-таблица прилагается.

За выявленные нарушения санитарного законодательства несет ответственность должностное лицо - директор МКОУ «Тогульская ООШ» Панова Марина Леонидовна (приказ №44от12.08.2014г).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено -

Время проведения проверки: 19.03.2015г. с 14час ООмин до 14час ЗОмин
20.03.20145г. с 11 час ООмин до 14час ООмин

В ХОДе проведения Проверки установлено: (констатирующая часть для плановой проверки)

МКОУ «Тогульская ООШ» располагается по адресу: Тогульский район, с. Тогул, ул. Первомайская, 1. Учреждение размещается в трех одноэтажных зданиях: кирпичное здание для обучения учащихся I ступени обучения, деревянное здание для обучения учащихся II ступени обучения, деревянное здание - пищеблок. Фактически обучается 135 человек, на момент проверки 130 человек.

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании:

> лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам №086 от 07 февраля 2014г., выдана главным Управлением образования и молодежной политики Алтайского края.
> санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются для образовательной деятельности №22.58.04.000.М.000337.04.06 от 2006г., бессрочное;

Учреждение расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке, огорожено по периметру ограждением. На земельном участке выделена хозяйственная зона.

Классов комплектов - 9, в том числе 4 начальных класса. Количество учебных кабинетов 11, также предусмотрено наличие спортивного зала. Обучение в 1 смену.

Отопление от школьной котельной. Канализование на локальный выгреб. Холодное водоснабжение централизованное от поселкового водопровода. Аварийных ситуаций не зарегистрировано. В МКОУ «Тогульская ООШ» на основании определения о назначении лабораторной экспертизы от 19 марта 2015г. специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске» проведен отбор питьевой воды, согласно заключения эксперта №94 от 07.04.2015г., протоколу лабораторных испытаний от 27.03.2015г. №776, протоколу от 27.03.2015г. №777 вода питьевая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и является доброкачественной.

В учебных помещениях естественное освещение боковое левостороннее. Искусственное освещение представлено лампами накаливания.

Вентиляция учебных кабинетов естественная, осуществляется через функционирующие фрамуги. Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, силами технического персонала.

Спортивный зал площадью 69,4м^2. При спортивном зале устроено помещение для хранения спортивного инвентаря.

В кабинете информатики (площадь 98,5м^2) размещено 10 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические), площадь на одно рабочее место соответствует установленным требованиям. В учебном кабинете 4 класса размещено 4 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические). Кабинеты оборудо-

ван одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. 20.03.2015г. специалистом ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске» проведены замеры напряженности электромагнитного поля на рабочих местах за ПЭВМ МКОУ «Тогульская ООШ». Согласно заключения эксперта №96 от 07.04.2015г., протоколу измерений напряжённости электромагнитного поля от 20.03.2015г. №12/4 уровни электромагнитных излучений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В кабинетах установлена маркированная ученическая мебель в соответствии с ростом обучающихся. В классных журналах оформлены листы здоровья, в которых на каждого обучающегося внесены сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой, размере учебной мебели.

В начальных классах используются номера мебели 2, 3. В кабинетах начальных классов установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители. На момент проверки раковины оборудованы мылом, бумажными полотенцами.

В учреждении оборудованы теплые туалеты раздельные для девочек и мальчиков. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги и туалетная бумага.

Горячее питание учащихся организовано на пищеблоке МКОУ «Тогульская ООШ», расположенного на территории общеобразовательного учреждения в отдельно стоящем одноэтажном деревянном здании. При обеденных залах для соблюдения личной гигиены установлено 3 умывальных раковины с подводкой холодной воды, электрическое полотенце, имеется мыло.

Пищеблок работает на сырье, представлен следующим набором помещений: обеденный зал (2), варочный цех совмещенный с моечной кухонной и столовой посуды, овощной цех для первичной обработки овощей, овощной цех для вторичной обработки овощей, мясо - рыбный цех, помещение для хранения личной одежды персонала. Внутренняя отделка стен помещений выполнена материалами, допускающими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Горячее водоснабжение на пищеблоке от электроводонагревателей.

Обеденные залы оборудованы обеденными столами, рассчитаны на 48 и 24 посадочных места.

Технологическое оборудование (электромясорубка, тестомес, электрическая плита на 6 конфорок с духовым шкафом, протирочная машина, мармит для первых и вторых блюд) и холодильное оборудование (бытовой холодильник, морозильная камера (2шт.)) в рабочем состоянии. Производственные столы маркированы. Производственные столы имеют металлическое покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Хранение разделочных досок организовано непосредственно на рабочих местах, разделочные ножи хранятся непосредственно рядом с досками.

Количество столовой посуды и приборов рассчитано по два комплекта на одно посадочное место.

Для мытья столовой посуды установлены 3 моечных ванны с маркировкой объемной вместимости и обеспечены пробками из резинового материала. Для мытья кухонной посуды установлено 2 моечных ванны. Горячее водоснабжение осуществляется от электрического водонагревателя на 100 литров. Имеются инструкции по правилам мытья посуды и инвентаря.

Из дезинфицирующих средств в наличии имеется «Хлорамин Б».

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся составлено перспективное меню, утвержденное руководителем общеобразовательного учреждения и согласовано начальником территориального отдела Роспотребнадзора в г. Заринске.

На пищевые продукты, поступающие в ОУ, имеются и представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведётся. Сроки хранения и реализации продуктов соблюдаются.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи на наличие гнойничковых заболеваний кожи и рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно заносятся в «Журнал здоровья».

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Вкусовые качества, готовность блюд отмечается в бракеражном журнале готовой кулинарной продукции, согласно бракеражному журналу готовой кулинарной продукции запрещенных продуктов в питании детей нет.

Витаминизация третьих блюд осуществляется препаратом аскорбиновой кислотой в виде порошка. Данные регистрируются в «Журнале витаминизации третьих блюд».

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским персоналом КГБУЗ «Тогульская центральная районная больница».

Выборочно проведен анализ личных медицинских книжек. Гигиеническое обучение и медицинский осмотр персоналом школы пройдены в установленные сроки, данные занесены в личные медицинские книжки установленного образца.

Следы наличия грызунов не обнаружены. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся на основании договора возмездного оказания услуг №53300134 с ФГУП «Краевой центр дезинфекции, г. Барнаул» от 01.01.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (зрцшняется при проведении выездной проверки):

_____- /к с сА_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №43 от 02.03.2015г., определение о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы от 19.03.2015г., прокол взятия проб (образцов) №82 от 20.03.15г., протокол отбора проб (образцов) №83 от 20.03.2015г., заключение эксперта №94 от 07.04.15г. (вх. №440 от 07.04.2015г.), заключение эксперта №95 от 07.04.15г. (вх. №441 от 07.04.2015г.), заключение эксперта №96 от 07.04.2015г. (вх. №442 от 07.04.2015г.), протоколы лабораторных испытаний №774 от 23.03.15г., №775 от 02.04.15г., №776 от 27.03.15г., №777 от 27.03.15г., №778 от 24.03.15г., №931 от 30.03.15г., №1005 от 27.03.15г., протокол измерения освещенности №36/1 от 20.03.2015г., протокол измерения метеорологических факторов №36/2 от 20.03.2015г., протокол измерений шума №24/3 от 20.03.2015г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля №12/4 от 20.03.2015г., копия приказа №44 от 12.08.2014г., копия трудового договора от 12.08.2014г., предписание №37 от 07.04.15г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт " Н А. Полянская

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МКОУ «Тогульская ООШ» Панова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"0£" апреля 2015 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) ^

Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края

г. Барнаул «30» января 2015 г.

12:30 ,

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района Алтайского края

№ 45

По адресу: ул. Партизанская, 195, г. Барнаул, Алтайский край проведена внеплановая документарная проверка муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района Алтайского края на основании приказа Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.12.2014 № 7101 «О проведении внеплановой документарной проверки муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района».

Продолжительность проверки - 10 дней.

Акт составлен: Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

Панова Марина Леонидовна, директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района.

-•• . U " ' / » -» • 1 ' -

(ФИО руководителя, подпись, дата, время)

Лицо, проводившие проверку:

Петрушкина Елена Александровна, главный специалист отдела государственного контроля и надзора в области образования Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.

Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Тогульская основная общеобразовательная школа» Тогульского района Алтайского края предписание об устранении нарушений от 08.10.2014 № 02-06/ПУ/2658 исполнено.

Прилагаемые документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрушкина Елена Александровна, главный специалист отдела государственного контроля и надзора в области образования Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

' I /.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)"

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица